

**Федеральное государственное учреждение**

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
Министерства обороны Российской Федерации»**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

*Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7*

*Телефон / факс: 709-77-56*

*ИНН 7722136074 / КПП 772201001*

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 262-02-ЭЗ

дата 09.02.2012

На основании заявления (№, дата)

**Организация-изготовитель:**

ООО «Дымоход»

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.17, корпус 3. пом.11-Н, лит. Е

**Организация-получатель:**

ООО «Дымоход»

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.17, корпус 3. пом.11-Н, лит. Е

**Наименование продукции:**

Дымоходы «вулкан» модульные: одностенные, коаксиальные и двустенные с изоляцией

**Изготовлена в соответствии:**

ТУ 9695-001-0151823650- 2011

**Перечень документов, предоставленных на экспертизу:**

Доверенность, ТУ 9695-001-0151823650- 2011, макеты этикеток, уставные документы, договор N3/АР/2011 субаренды нежилого помещения от "25" сентября 2011г.

**Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:**

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 1044-01-АЛ от "31" января 2012 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, баллы	0	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	0	15
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	0,003
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	0,001	0,01
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (А эфф) с погрешностью соответствует первому классу материалов с повышенным содержанием естественных радионуклидов, Бк/кг	154,2	740

**Состав:**

сталь, вата минеральная

**Область применения:**

для удаления дымовых газов от печей, каминов и котлов, работающих на дровах, угле, природном газе и дизельном топливе

**Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:**

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

**Информация, наносимая на этикетку:**

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Дымоходы «вулкан» модульные: одностенные, коаксиальные и двустенные с изоляцией

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (гл. II, разд. 6, п. 3.1, п. 3.4, пр. 6.1, разд. 11).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров