

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-SI.ПБ05.В.00242
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621256
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Шидель". Адрес: 115191, г. Москва, 4-й Рошинский проезд, д. 19, строение 1, офис
(наименование и место нахождения заявителя) 302. ОГРН: 1047796228435. Телефон (499) 271-30-74/75, факс (499) 271-30-76.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «KNAUF INSULATION D.o.o.» (Словения). Адрес: Trata 32 SI-4220, Skofja Loka,
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Slovenia. Телефон + 386(0)45114211, факс + 386(0)45114319.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты TERVOL
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) для дымоходных систем SCHIEDEL (плотность 100 кг/м³, толщина от 21 мм до 40 мм, с содержанием органического связующего не более 3%, теплопроводность - 0,038 Вт/м*К). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателю НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94 (метод I)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6806 10 000 8

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М00311-ТР от 22.09.2009 г.
Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 269-ао от 19.08.2009 г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ССПБ.RU.ПБ.05 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.09.2009 по 27.09.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян